

10. 電源の使用

室内および控室の電源

- ・企画実施の際に電気機器を使用する場合は「安全対策書」に記入したもののみを使用してください。
- ・蛍光灯は取り外さないでください。学部棟全体の停電につながる恐れがあります。
- ・ブレーカーが落ちた際は直ちに当委員会に連絡してください。
- ・企画実施の際に電気機器を使用する場合は、以下の電気容量を超過しないよう必ず総アンペア (A) 数を調べ、確認してください。万が一超過した場合、学部棟全体の停電につながる恐れがあります。
※1A=100Wを目安として計算してください。

・小教室：5 ～ 10A

・中教室：15A

・大教室：18A×2

8号館前の電源

- ・8号館前で電源を使用する際は、8号館内にあるコンセントから延長コードで電気を引いてください。その場合、同じコンセントに接続しすぎないようにしてください。停電の原因となります。
- ・延長コードは各団体で用意してください。最長で40mの延長コードが必要になる場合があります。
- ・事故防止のため、コードは壁際にまとめてください。
- ・発電機は使用できません。
- ・雨が降った後は漏電の危険性があるので、濡れた手などで電気器具や電源プラグを触らないでください。