

## 10. 電源の使用

### 室内・控室の電源

- ・企画実施時に電気機器を使用する際は「安全対策書」に記入した電気機器のみを使用してください。
- ・**蛍光灯は取り外さないでください。**学部棟全体の電気が消えてしまう恐れがあります。
- ・以下の電気容量を超えないよう必ず使用する電気機器の総アンペア（A）数を調べ、確認してください。

・大教室：18A × 2 ・中教室：15A ・小教室：5 ～ 10A

※1A=100Wを目安として計算してください。

- ・万が一電気容量を超えた場合、ブレーカーが落ち、学部棟全体の電気が消えてしまう恐れがあります。
- ・ブレーカーが落ちてしまった際は直ちに当委員会に連絡してください。なお、復旧までに時間がかかります。

### 8号館前の電源

- ・8号館前で電源を使用する場合は、8号館内にあるコンセントから延長コードで電気を引いてください。その際、同じコンセントに接続しすぎないようにしてください。停電の原因となります。
- ・延長コードは各団体で用意してください。最長で40mの延長コードが必要になる場合があります。
- ・事故防止のため、コードは壁際にまとめてください。
- ・発電機は使用できません。
- ・雨が降った後は漏電の恐れがあるので、濡れた手で電気機器や電源プラグを触らないでください。
- ・企画実施の際に電気機器を使用する場合は、18A×2の電気容量を超えないよう必ず使用する電気機器の総アンペア（A）数を調べ、確認してください。